


東京国立近代美術館工芸館（国立工芸館）の清掃業務 質疑回答別添資料

質問		回答
1	展示棟1階女子・男子・多目的便所及び管理棟1—2階女子・男子便所、それぞれの箇所別の衛生陶器の種類・数量及び鏡の大きさ・数量をご教示ください。	別紙にとりまとめましたので、参照してください。
2	清掃箇所 外回りの清掃箇所の面積及び側溝の深さ・延長をご教示ください。	外回りの清掃箇所の面積は約3,700平方メートルです。側溝の深さは20cm～40cm。延長は約100メートルです。（清掃作業の困難な側溝は範囲から除外しています）
3	実施時間が8:15～18:00とありますが、別紙1の清掃基準表に基づき日常清掃箇所の作業を終えた後であれば、例えば13:00でも帰宅してもよろしいでしょうか。（ウ）業務内容（I）には作業終了後は、定期的に巡回清掃をする旨の記載がありますので、日常清掃終了後は、誰か1名が残って18:00まで巡回清掃をすることになるのでしょうか。	『日常清掃終了後は、誰か1名が残って18:00まで巡回清掃をする』という理解で正しいです。
4	朝、8:15～とありますが、その時間より早い時間に清掃を始めることは可能ですか。	屋外は早い時間での清掃開始が可能です。屋内は開錠が8:00からですので、8:15作業開始とご理解ください。
5	各室の大部分にガラス面清掃適宜実施とありますが、それぞれの室のガラス面積をご教示ください。	『ガラス面清掃適宜実施』の内容については、清掃員の手の届く範囲で窓内側のみ清掃することを想定しています。窓面積すべてを清掃することは想定していませんので、そのようにご理解していただきますようお願いいたします。
6	清掃員の更衣室兼控室及び用具置場は用意していただけるのでしょうか。	更衣室兼控室及び用具置場については、清掃員専用ではありませんが用意します。また、用具置き場は屋内と屋外に清掃員用専用の置き場を用意します。屋外はプレハブ物置です。

東京国立近代美術館工芸館（国立工芸館）の清掃業務 回答

トイレ・鏡の数量・サイズ

	便器		鏡	
	種類	数量	サイズ	数量
<b>【展示棟 1 階】</b>				
女子トイレ	洋式	4	1100mm × 360mm	2
男子トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	2
	小便器	3		
多目的トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	1
			200mm × 180mm	1
<b>【管理棟 1 階】</b>				
女子トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	1
男子トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	1
<b>【管理棟 2 階】</b>				
女子トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	1
男子トイレ	洋式	1	1100mm × 360mm	1



赤破線は、SKへ変更