

連番	記号	品名	仕様	数量	設置棟	設置階	設置室	保守点検	備考	参考図面番号
1	-	電動式移動書架	複式6連有効7段(金剛)HPZS386-318WMDR/M2(2台) 複式6連有効7段(金剛)HPZS386-238WMDR/M2(7台)	1	展示棟	1階	資料室ライブラリー			A1-30,31
2	No.1号機	人荷用EV	一般乗用兼人荷用(機械室レス) 1,600kg 定員 24名	1	管理棟	1,2階	ホール、廊下	○		EV2 01,02,03
3	No.2号機	乗用EV	一般乗用兼車いす用(機械室レス) 900kg 定員 13名	1	展示棟	1,2階	EVホール	○		EV1 01,02,03
4	AD-E1	自動ドア	引分け、機械警備連動、電気錠(ナブコア)PL-1U型	1	展示棟	1階	エントランスホール			A-22A A11-09
5	AD-C1	自動ドア	片引き、機械警備連動、電気錠(ナブコア)PL-1U型	1	展示棟	2階	展示室3			A-23A A1-27
6	LHD-C2	自動ドア	片引き、機械警備連動、電気錠(ナブコア)PL-1U型	1	展示棟	1階	多目的WC			A-22A A1-26
7	SS-C1,C2,C3	防火防煙スクリーン	電動式、煙感知器連動、特定防火設備、 サンリカスクリーンII(三和シャッター)ウォークスルータイプ	3	展示棟	1,2階	展示室1・2・3			A-22A,23A A1-27
8	SS-E1,E2	防火防煙スクリーン	電動式、煙感知器連動、特定防火設備、 サンリカスクリーンII(三和シャッター)ウォークスルータイプ	2	展示棟	1,2階	エントランスホール、廊下			A-22A,23A A11-09
9	SS-F1	気密シャッター	電動式、防火設備	1	管理棟	1階	トラックヤード			A-22A A21-15
10	SS-F2	防火防煙シャッター	電動式、煙感知器連動、特定防火設備	1	管理棟	1階	荷解室			A-22A A21-15
11	-	避難はしご(ハッチ式)	避難器具(オリオ)USD-NB	1	展示棟	2階	避難バルコニー(展示室3)			A-23A
12	-	避難はしご(吊り下げ式)	避難器具(オリオ)miniSOS	1	管理棟	2階	体験・学習準備室			A-23A
13	AD-A1	自動ドア	片引き、機械警備連動、電気錠(ナブコア)PL-1U型	1	展示棟	1階	廊下(ミュージアムショップ前)			A-22A 師A2-31
14	SS-A1	軽量シャッター	電動式、 サンオートADCP(三和シャッター)	1	展示棟	1階	ホーチ			A-22A 師A2-31
15	SS-A2,A4	防煙スクリーン	防煙垂壁(排煙設備)、 サンスモーク(三和シャッター)BSM4	3	展示棟	1,2階	ミュージアムショップ、 展示コーナー2・4			A-22A,23A 師A2-31
16	SS-A3	防煙パネル	防煙垂壁(排煙設備)、 サンスモーク(三和シャッター)BPU	1	展示棟	1階	展示コーナー1			A-22A 師A2-31
17	WW-A1, SW-A1a	外部上げ下げ窓、内部開き窓、 排煙オペレーター	排煙設備、内外連動(電動オペレーター)	18 (9+9)	展示棟	1階	展示コーナー1、ミュージアムショップ、 授乳室、閲覧室兼休憩室			A-22A,23A 師A2-29,30
18	WW-A3,A5, SW-A3a,A5			14 (7+7)		2階	展示コーナー2・3・4			
19	No.3号機	乗用EV	一般乗用兼車いす用(機械室レス) 750kg 定員 11名	1	管理棟	1,2階	廊下	○		ELV 01,02,03
20	AD-B1	自動ドア	片引き、電気錠(ナブコア)PL-1U型	2	管理棟	1階	廊下(救護室前)			A-22A,23A 借A2-30
21				管理棟	2階	廊下(休憩コーナー前)				
22	WW-B1,B3,B4, WW-B1a,B3a,B4a	外部上げ下げ窓、内部開き窓、 排煙オペレーター	排煙設備、内外個別(外部電動オペレーター・内部手動ハンドル)	16 (8+8)	管理棟	1階	事務室、工芸館長室、 研究室、工芸課長室			A-22A 借A2-27
23	WW-B6,B8,B9, SW-B6a,B8a,B9a	外部外倒し窓、内部開き窓、 排煙オペレーター	排煙設備、内外連動(電動オペレーター)	22 (11+11)	管理棟	2階	休憩コーナー、多目的室、 体験・学習室、準備室			A-23A 借A2-28
24	RC-1	空冷モジュールチラー	30HP	2	屋外	地上	室外機置場			M-05
25	RCH-1	空冷ヒートポンプモジュールチラー	30HP	8	屋外	地上	室外機置場			M-05
26	CP-1	冷水一次側循環ポンプ	片吸込ポンプ 80φ×65×500L/min×28m×5.5kw	2	展示棟	B1階	機械室1			M-05
27	CP-2	冷水二次側循環ポンプ	多段渦巻ポンプ 65φ×350L/min×38m×5.5kw	3	展示棟	B1階	機械室1		G回路	M-05
28	HP-1	温水一次側循環ポンプ	片吸込ポンプ 80φ×65×500L/min×27m×5.5kw	2	展示棟	B1階	機械室1			M-05
29	HP-2	温水二次側循環ポンプ	多段渦巻ポンプ 65φ×300L/min×37m×5.5kw	3	展示棟	B1階	機械室1		G回路	M-05
30	WP	給水加圧ポンプ	自動交互・吐出圧一定 32φ×60L/min×27m×0.75kw×2	1	展示棟	B1階	機械室1		受水槽(1000L)付	M-05
31	SWE-1	全自動軟水装置	イオン交換樹脂:12.5L 5m3/再生×85min	1	展示棟	B1階	機械室1			M-05
32	OAH-1	外気調和機	3000CMH(EA:2400)×340Pa×3.7kw、1.5kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	B1階	機械室2		コンパ外型	M-06
33	OAH-2	外気調和機	2600CMH×300Pa×2.2kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	1	機械室3		コンパ外型	M-06
34	OAH-3	外気調和機	1500CMH×320Pa×0.75kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	管理棟	B1階	機械室4		コンパ外型	M-06
35	AHU-1	空気調和機	4200CMH×770Pa×3.7kw フィルタ:フレ、中性能	1	各棟	2階	空調機置場2		コンパ外型	M-06
36	AHU-2	空気調和機	12700CMH×620Pa×11.0kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	B1階	機械室3		コンパ外型	M-06
37	AHU-3	空気調和機	12400CMH×510Pa×7.5kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	B1階	機械室2		コンパ外型	M-06
38	AHU-4	空気調和機	14700CMH×640Pa×11.0kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	B1階	機械室2		コンパ外型	M-06
39	AHU-5	空気調和機	13300CMH×590Pa×11.0kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	展示棟	B1階	機械室3		コンパ外型	M-06
40	AHU-6	空気調和機	3300CMH×460Pa×2.2kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	管理棟	B1階	機械室4		コンパ外型	M-06
41	AHU-7	空気調和機	2600CMH×410Pa×1.5kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	管理棟	B1階	機械室4		コンパ外型	M-06
42	AHU-8	空気調和機	2800CMH×450Pa×2.2kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	管理棟	B1階	機械室4		コンパ外型	M-06
43	AHU-9	空気調和機	7500CMH×510Pa×5.5kw フィルタ:フレ、中性能、ケミカル、アフター	1	管理棟	2階	機械室5		コンパ外型	M-06
44	FU-1	フィルターユニット	2400CMH×249Pa フィルタ:フケミカル、アフター	1	各棟	1階	空調機置場1			M-06
45	PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン	C:3.6kw(冷専) 室内機:壁掛形	1	電気室棟	屋外	室外機置場			M-07
46	PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン	C:28.0kw H:31.5kw 室内機:床置形	1	電気室棟	屋外	室外機置場			M-07
47	GHP-外	ガスヒートポンプエアコン	屋外機 5HP×1台、7.5HP×3台、8HP×4台、10HP×1台	9	各棟	屋外	展示棟各室			M-07
48	GHP-内	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井カセット×13台、天井隠蔽×21台、床置×9台	43	各棟	各階	各所			M-07
49	W-1	加湿器	天井埋込カセット形 1.5kg/h	1	管理棟	1階	荷解室			M-07
50	D-1	除湿機	天吊露出形 2.9kg/h	1	管理棟	1階	荷解室			M-07
51	EF-04~11	送風機類	消音BOX付きシロッコファン 天井吊形	8	各棟	各階	各所		ハロ排気用	M-08

連番	記号	品名	仕様	数量	設置棟	設置階	設置室	保守点検	備考	参考図面番号
52	FV-10~21	換気機器類	天井埋込形換気扇	11	各棟	各階	各所			M-09
53	FE-7~150	換気機器類	ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン	19	各棟	各階	各所			M-09
54	FR-3~9	換気機器類	有圧換気扇	7	各棟	各階	各所			M-09
55	AK-1・AS-1~2	換気機器類	エアカーテン・エアスイングファン	32	管理棟	各階	荷解室			M-09
56	HEA-31E~46E	換気機器類	全熱交換形換気扇 天吊埋込形	5	管理棟	2階	休憩室、多目的室 体験・学習室			M-09
57		制気口類	VHS・BL・SLT他	246	各棟	各階	各所			M-10
58		制気口類	ソックフィルター	42	各棟	各階	各所			M-10
59		風量装置	定風量・可変風量	30	各棟	各階	各所			M-11
60		ダンパー類	VD・FD・CD・MD・PD	208	各棟	各階	各所			M-26~37
61		自動制御機器	事務室:中央監視装置 各種制御	1式	各棟	各階	各所			M-38~53
62	GB-1	融雪設備	ガス焚融雪ユニット 47.7kw	4	屋外	地上 ドライエリア	熱源置場			M-62

連番	記号	品名	仕様	数量	設置棟	設置階	設置室	保守点検	備考	参考図面番号
63		PASボックス	PAS 3P7.2kV300A(方向性)SOG付	1	公園外構	地上	公園外構			E-3~5
64		キュービクル	高圧キュービクル式受変電設備	1式	電気室棟	1階	電気室	○		E-5、53
65		北電取引用メーター	屋外型SUS 電気室外壁面取付	1	電気室棟	屋外	電気室外壁	○		E-5、53
66		分電盤類・幹線・動力電灯盤・動力盤・端子盤	電灯盤1面、動力盤1面(露出・自立型)	1式	電気室棟	1階	電気室	○		E-6~15
67		分電盤類・幹線・動力電灯盤・動力盤・端子盤	電灯盤5面、動力盤4面(露出・自立型) 端子盤5面(指定色塗装)	1式	展示棟	B1階・1階 2階	機械室・前室・展示室			E-6~15
68		分電盤類・幹線・動力電灯盤・動力盤・端子盤	電灯盤3面、動力盤3面(露出・自立型) 端子盤3面(指定色塗装)	1式	管理棟	B1階・1階 2階	機械室・荷解室・廊下			E-6~15
69		照明器具・調光盤・タブレット 非常灯・誘導灯・誘導標識	非常照明誘導灯(電池内蔵型) 高輝度蓄光式誘導標識	1式	各棟	1・2階	展示室・前室・廊下			E-25~35
70		スイッチ・コンセント	樹脂プレート	1式	各棟	各階	各室			E-22~32
71		電話空配管設備	合成樹脂製可とう電線管 天井内隠蔽配管	1式	各棟	各階	各室			E-40~43
72		一般放送設備	業務放送アンテナ 5局	1式	各棟	各階	各室			E-36~39
73		テレビ設備	4K/8K放送対応	1式	各棟・屋外	各階	各室・美術館外壁			E-40~43
74		インターホン	インターホン親機 7型TFTカラー液晶	1式	各棟	1階	各室			E-40、42
75		WC呼出設備	トイレ呼出表示機 5窓	1式	各棟	1階 2階	WC共通			E-40~43
76		WC自動音声案内設備	ハリアフリートイレ音声案内装置 壁面直付型	1式	展示棟	1階	多目的WC			E-40、42
77		来客カウンター設備	来客カウンター 最大8ゲート	1式	管理棟	1階	エントランスホール 事務室			E-44、46
78		LAN設備・19インチラック	CAT6	1式	各棟	各階	各室			E-40~43
79		監視カメラ設備	ネットワークカメラ POE	1式	各棟・屋外	各階	各室			E-44~47
80		機械警備空配管設備	合成樹脂製可とう電線管 天井内隠蔽配管	1式	各棟	各階	各室			E-44~47
81		自動火災報知・防排煙設備	R型1級受信機	1式	各棟	各階	各室			E-48~52
82	WT-1	加圧給水ポンプユニット	空調用 32A×13.7L/min×24m	1	各棟	各階	機械室1		受水槽(96L)付	W-05
83	DP-1~3	排水水中ポンプ	2台自動交互運転 70L/min~150L/min	3	各棟	ビット	ドライエリア			W-05
84	FP-1	屋内消火栓設備	屋内消火栓ポンプ 180L/min×76.5m×5.5kw	1	各棟	B1階	屋内消火栓ポンプ室			W-11
85	JU-1	屋内消火栓設備	ジョッキポンプ 10L/min×76.5m×1.5kw	1	各棟	B1階	屋内消火栓ポンプ室			W-11
86		屋内消火栓設備	屋内消火栓ボックス 広範囲型2号	9	各棟	各階	各廊下			W-11~14
87	HL-U	ハロン消火設備	貯蔵容器 50kg/68Lハロン1301	7	各棟	B1階	ハロンポンプ庫			W-15~18
88	SV-U	ハロン消火設備	選択弁ユニット	2	各棟	B1階	ハロンポンプ庫			W-15~18
89	HL-PA・PB	ハロン消火設備	貯蔵容器・パッケージタイプ 60kg/68Lハロン1301	2	各棟	B1階	ハロンポンプ庫			W-19
90	HL-PA・PB	ハロン消火設備	貯蔵容器・パッケージタイプ 50kg/68Lハロン1301	2	各棟	B1階	ハロンポンプ庫			W-20
91	HL-PA・PB	ハロン消火設備	貯蔵容器・パッケージタイプ 70kg/68Lハロン1301	2	各棟	B1階	ハロンポンプ庫			W-21
92		発電機			電気室棟	1階	電気室			